



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Prot. n. 1239/C16
CIRCOLARE N. 102/14.15

Siena, 25 febbraio 2015

**Ai Docenti
al Personale ATA
I. C. "F. Tozzi" – Siena
LL.SS.**

**Oggetto: D. lgs. 81/2008- Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Interventi da attuare nei Plessi**

Nel rispetto della normativa su igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, si richiama l'attenzione di: Docenti (in particolare i Collaboratori del D.S. ed i Fiduciari di Plesso), D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, sulle misure da attuare per prevenire/eliminare situazioni di potenziale criticità o pericolo:

- Effettuare il controllo periodico sul contenuto della cassetta del pronto soccorso consegnata ad ogni plesso, come disposto dal D.M. 388/03 (Coll. Scol.)
- Provvedere allo sgombero dai locali con i quadri elettrici dell'eventuale materiale combustibile stoccato al loro interno ("Tozzi" e "Mattioli-Petriccio") (Coll. Scol.)
- Provvedere allo spostamento del materiale accatastato sopra agli armadietti di aule e/o spazi comuni (Docenti e Coll. Scol.)
- Provvedere al trasferimento del materiale combustibile presente nei soppalchi della sede "Tozzi" all'interno della stanza compartimentata e dotata di porta tagliafuoco che si trova in fondo agli stessi ed eliminazione del materiale non utilizzabile (Coll. Scol. e Docenti interessati)
- Provvedere alla sistemazione del materiale librario accantonato nei soppalchi della sede "Mattioli-Petriccio" all'interno degli armadi presenti in loco (Coll. Scol. eventuali docenti interessati)
- Provvedere a mantenere chiusi a chiave i locali adibiti a deposito (Coll. Scol.)
- Provvedere allo scarico inventariale (se non già effettuato) e allo smaltimento dei computer non utilizzabili stoccati all'interno del locale al piano terreno della sede "Mattioli-Petriccio" (D.S.G.A., Coll. Scol.)
- Non parcheggiare davanti ai locali delle centrali termiche ed in prossimità delle aperture di accesso/esodo dei vari plessi: in particolare davanti all'ingresso della sede di "Marciano", all'interno del lastricato della scuola "Mattioli-Petriccio", davanti alle porte ed alla rampa della sede "Tozzi", poiché, in caso di emergenza, ciò renderebbe difficoltoso/impossibile l'intervento dei mezzi di soccorso.

f.to Il Dirigente Scolastico
Angela Contestabile

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co.2 D. L.vo n. 39/93